


## 公 告

分任契約担当官代理  
自衛隊栃木地方協力本部  
副本部長 藪 中 卓 也



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び入札心得」及び「契約条項」を承知のうえ、参加されたい。

### 1 入札事項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号
2PDA10000830	A60001		総-27
品名 及び 数量			
空調機整備役務		ST	1
部品番号 または 規格			
仕様書のとおり			

### 2 競争参加資格

- (1) 令和04・05・06年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）審査結果通知書を受けた者のうち「役務の提供」がD等級以上に格付けされており、競争参加地域が「関東・甲信越」地域の競争資格を有す者であること。
- (2) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (3) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中でない者（協力者を含む。）
- (4) 暴力団対策法により指定された団体又はその関係者でないもの
- (5) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (6) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行うとする者でないこと。
- (7) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

### 3 契約条項等を示す場所

自衛隊栃木地方協力本部総務課

### 4 入札説明会

実施しない。ただし、現場確認等が必要な場合は個別に対応するので、申し出ること。

### 5 入 札

- (1) 場所 宇都宮地方合同庁舎3階小会議室
- (2) 令和4年7月4日（月）13時00分

## 6 入札の方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

## 7 落札決定方法

予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

## 8 保証金

- (1) 入札保証金：免除
- (2) 契約保証金：免除

## 9 違約金

- (1) 落札者が契約を結ばない場合、落札金額の100分の5以上を徴収する。
- (2) 落札者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を徴収する。

## 10 入札の無効

- (1) 入札資格のない者が入札した場合
- (2) 入札に関する条件に違反して入札した場合
- (3) 入札金額・入札者の氏名及び押印の印影が判別しがたい入札
- (4) 電話・電報・FAX等による入札
- (5) 郵便入札の場合、期限までに到着しなかった入札

## 11 その他

- (1) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。
- (2) 入札に参加する者は必ず資格決定通知書（写し）を提出すること。また、代表者以外が入札に参加される場合は必ず委任状を提出すること。
- (3) 競争参加者は、提出した入札書の変更及び取り消しをすることができない。
- (4) 郵便による入札の場合、封書に会社名、入札日時、件名及び朱書きで入札書在中と明記した上、令和4年7月1日（金）17時00分自衛隊栃木地方協力本部必着とする。原則として初度入札のみ有効とし、再度入札は辞退を条件に認めるものとする。また事前に郵送による入札を行う旨を連絡すること。

## 12 問い合わせ先

〒320-0043  
栃木県宇都宮市桜5丁目1番13号  
宇都宮地方合同庁舎  
自衛隊栃木地方協力本部 契約担当 池田  
電話：028-634-3385

作成年月日 4. 4. 4

作成部課等 総 務 課

## 空調機整備役務特記仕様書

- 1 業務名：令和4年度宇都宮地方合同庁舎空調機整備役務
- 2 履行場所：栃木県宇都宮市桜5-1-13
- 3 履行期間：契約締結の翌日から令和4年9月30日まで
- 4 一般事項
  - (1) 本役務は、宇都宮地方合同庁舎1階機械室の空調機機材及び屋上冷却塔のマット等の交換を行うもの。また、作業により発生した残材は請負業者により確実に処分を行うこと。
  - (2) 本役務は、本特記仕様書によるほか、公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編：平成31年版）及び関係諸規則によるものとする。
  - (3) 本特記仕様書に明記されていない事項について、疑義がある場合は、発注者と調整するものとする。
  - (4) 現場の収まり等により軽微な変更の必要性が生じた際は、発注者と調整するものとする。
  - (5) 役務の実施にあたっては、既存施設又は他の物品等に損害を及ぼさないよう注意し、万が一損害を与えた場合は直ちに施設管理担当者に報告し、その指示に従い修復する。なお、これにかかる費用は全て受注者の負担とする。
  - (6) 使用材料は、仮設材を除き全て新品とする。
  - (7) 業務の実施に先立ち、実施体制、実施工程、業務責任者氏名、業務担当者氏名、その他必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、発注者の承諾を受ける。
  - (8) 作業現場及び許可された場所以外への無断立入等は厳禁とする。
  - (9) 作業写真は、作業前、完成及び作業後隠蔽となる箇所、また、主要な作業の状況、使用材料、その他発注者が指示するものを1部提出する。
  - (10) 本役務に必要な提出書類は、任意様式（A4）で作成し提出する。
  - (11) 発生材は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正に処理するものとする。
  - (12) 役務完了後は、作業現場の後片付け及び清掃を行うものとする。

### 5 特記事項

- (1) 役務で交換する機材等は、下表の規格のものを使用する。

名 称	数 量	単 位	備 考
コントロールボックス G200	1	式	空調機
代替メインハーネス 200 セット	1	式	〃
代替ハーネスMS	1	本	〃
代替MS延長ハーネス	1	本	〃
低温センサー1	4	本	〃
低温センサー2	1	本	〃

名 称	数量	単位	備 考
高温再生機温度センサー	1	本	空調機
排ガス温度センサー	1	本	//
圧力センサーセット	1	個	//
流量スイッチ	1	個	//
消音マット8枚セット SBC-150/200ES. ESS	1	式	冷却塔
ファンベアリング UCFC211C-B4	1	式	//
モーターベアリング 6207VV/6310VV	2	個	//
プーリー 51/2・B-3-38-BKW-HN	1	個	//
VベルトB-94	3	本	//

- (1) 本役務で、庁舎を停電し作業する可能性がある場合は、発注者と調整し土日に行うものとする。
- (2) 役務終了後は、調整運転を行い異常の有無を確認し、発注者に報告するものとする。