

仕 様 書

- 1 件名
北海道防衛局（５）千歳防衛事務所空調機購入
- 2 総則
この仕様書は、北海道防衛局（５）千歳防衛事務所空調機購入について適用する。
- 3 履行場所
千歳防衛事務所
北海道千歳市東雲町３丁目２番１号 所長室及び事務室
- 4 納期
令和５年７月２５日（火）
- 5 製品に関する要求
(１) 品名等及び参考商品名は、下表による。

表

No.	品目	規格	参考商品	数量	単位	設置場所
1	空調機 (室内機)	天井埋込形４方向吹出し 単相 200V 冷房能力 3.6kW 以上 暖房能力 4.0kW 以上	・三菱重工 FDTV405HKA5SA ・HITACHI RCI-GP40RSHJ8 又は同等品以上（他社製のものを 含む）	1	台	所長室
2	空調機 (室外機)			1	台	
3	空調機 (室内機)	天井埋込形４方向吹出し 単相 200V 冷房能力 4.5kW 以上 暖房能力 5.0kW 以上	・三菱重工 FDTV505HKA5SA ・HITACHI RCI-GP50RSHJ8 又は同等品以上（他社製のものを 含む）	1	台	事務室
4	空調機 (室外機)			1	台	

- (２) この品目表に記載した製品は、参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。よって、例示した製品以外に同等以上の製品がある場合は、見積書提出の前までに支出負担行為担当官の確認、了承を受けるものとする。

6 履行内容

- (１) 履行場所の空調機を更新するものとする。
- (２) 作業日程は、契約締結後に事務所担当職員と調整するものとする。
- (３) 作業実施時間

原則として、平日の午前８時３０分から午後５時までとする。ただし、作業の進捗状況により、時間外作業が必要となる場合は、事前に事務所担当職員と協議し、承諾を得るものとする。

(4) 実施要領

- ア 履行場所に設置されている空調機（東芝(株)AUSA04055JA1（室内機：AIU-AP405H、室外機：ROA-AP405HSJ1）平成24年設置、及び東芝(株)AUSA05055JA1（室内機：AIU-AP505H、室外機：ROA-AP505HSJ1）平成24年設置）を取り外し、新たに購入する空調機を設置すること。
- イ 新たに購入する空調機は、受注者が運搬し、施工するものとする。
- ウ 冷媒配管は既存のものを使用するものとする。
- エ 既存の空調機は、法令等に基づき受注者が適正に処分するものとする。
- オ 作業に当たっては、什器及び庁舎等を汚損又は破損等することのないよう養生を行うものとし、建物に損傷及び汚損又は官側が保有する物品等に損傷及び汚損が生じた場合は、受注者の責任において、原状回復を速やかに実施するものとする。
- カ 施工に必要な用水及び電源は、既存の施設を無償で利用できるものとする。
- キ その他、細部については、現地で示すものとする。

(5) 提出書類

- ア 契約締結後、速やかに工程表を提出するものとする。
- イ 業務完了後、業務完了報告とともに、A4版ファイルに整理した施工前、施工中並びに施行後の写真（カラー、サービス版）を1部提出すること。

7 一般事項

グリーン購入法の遵守について

本調達等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和5年2月24日変更閣議決定）」の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合にはそれに従うものとする。

8 施行確認

- (1) 施行確認は、本仕様書に基づき事務所担当職員が行うものとする。
- (2) 事務所担当職員は、受注者の立ち会いのもと、施行確認を行うものとする。

9 その他

- (1) 納品に要する費用は、受注者の負担とし、施行確認中又は施行確認の実施以前に生じた物品の亡失又は毀損の責についても、全て受注者が負担するものとする。
- (2) 受注者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
- (3) 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、発注者と受注者が協議して定めるものとする。