

お知らせ

普天間飛行場における泡消火剤流出に係る水質等調査結果（確定値）について

- 1 調査概要： 4月10日に発生したPFOS含有泡消火剤の流出事故に関し、普天間飛行場施設・区域外における影響を確認するため、水質等について委託調査を実施。
- 2 調査日： 令和2年4月23日（木）
- 3 調査場所： 別紙のとおり。
- 4 調査結果： 以下のとおり。
※5月15日（金）に速報値をお知らせしたところ、今回は確定値をお知らせするものです。

【調査結果（確定値）】

【単位：ng/L】

| 番号 | 調査場所 | PFOS | PFOA | PFOS+PFOA 合計値 |
|----|---------------|------|------|------------------|
| ① | 牧港漁港前面沖合① | 0.1 | <0.1 | 0.1 |
| ② | 牧港漁港前面沖合② | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
| ③ | 牧港漁港前面沿岸 | 0.5 | 0.2 | 0.7 |
| ④ | 浦添市カーミージー周辺 | 1.3 | 0.3 | 1.6 |
| ⑤ | 牧港漁港① | 1.7 | 0.7 | 2.4 |
| ⑥ | 牧港漁港② | 2.6 | 0.7 | 3.3 |
| ⑦ | 牧港漁港養殖施設内 | 1.1 | 0.3 | 1.4 |
| ⑧ | 牧港漁港養殖施設内海ブドウ | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| ⑨ | 牧港川河口① | 3.4 | 1.0 | 4.4 |
| ⑩ | 牧港川河口② | 5.5 | 2.0 | 7.5 |
| ⑪ | 牧港川下流側 | 7.9 | 3.1 | 11 |
| ⑫ | 宇地泊川付近畑 | 23 | 7.7 | 30 |
| ⑬ | 宇地泊川付近排水溝 | 11 | 5.9 | 16 |
| ⑭ | 宇地泊川付近湧水 | 12 | 6.4 | 18 |

※上記表中「<」は定量下限値（0.1ng/L）未満を示す。

※調査結果の数値は、「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について」により、有効数字を2桁とし、3桁目以下を切り捨て処理している。

※水道水及び水環境中における暫定目標値は、PFOS及びPFOAの合計値として50ng/L。

【調査場所】

