

令和2年10月30日
沖縄防衛局

お知らせ

普天間飛行場における泡消火剤流出に係る水質調査結果（追加分）について

- 1 調査概要： 4月10日に発生したPFOS含有泡消火剤の流出事故に関し、普天間飛行場施設・区域外における影響を確認するため、水質について委託調査を実施。
- 2 調査日： 令和2年8月25日（火）
- 3 調査場所： 別紙のとおり。
- 4 調査結果： 以下のとおり。

【調査結果】

【単位：ng/L】

番号	調査場所	PFOS	PFOA	PFOS+PFOA 合計値
①	宇地泊川付近湧水	8.5	4.1	12
②	宇地泊川合流地点	12	4.6	16

※調査結果の数値は、「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について」により、有効数字を2桁とし、3桁目以下を切り捨て処理している。

※水道水及び水環境中における暫定目標値は、PFOS及びPFOAの合計値として50ng/L。

【調査場所】

