

事業評価書

補助事業名	王城寺原演習場関連公共用施設(環境衛生施設:王城寺浄水場2号井戸掘削・王城寺浄水場水道施設整備工事)整備事業						
補助事業者名	色麻町長 早坂利悦						
実施場所	宮城県加美郡色麻町王城寺字新横内ほか 地内						
補助事業の目標	当該四竈2地区にある王城寺浄水場は平成25年度に民生安定事業で整備した施設である。昨年度来より取水井戸の水位低下が顕著あり、住民に節水呼びかけた時期もあった。当該地区には小・中学校、病院、工業団地等、町の中核を担う重要施設があり、今後取水井戸の水位低下が続けば渇水により町民生活に重大な影響を及ぼすことも予想される。当該地区の生活用水の安定供給は逼迫した緊急性の高い課題であるため、施設改修を行い水道水の安定供給を図るものである。						
補助事業の内容	2号井戸掘削 ケーシングφ300 H=155.0m、浄水場機械・電気設備改修 一式、導水管布設 φ100 L=411.531m						
補助事業の始期及び終期	平成30年度～令和元年度						
事業費及び交付金額		平成30年度	令和元年度				計
	事業費	円 34,430,400	円 102,039,500	円	円	円	円 136,469,900
	交付金額	30,726,000	91,559,000				122,285,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>[補助事業の成果及び評価] 当該更新施工箇所において2号井戸接続による交互運転により既存井戸の水位も約20m程度安定回復し、生活用水の安定供給が図られた。このことから、生活用水の安定供給が図られたため、目標が達せられたと評価する。</p> <p>[地域住民への周知の実施状況] 町のホームページに本施設が特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用して整備された旨を掲載し周知した。</p>						
事業の改善措置及び今後の対応	今後も浄水場施設の維持管理を徹底し、町民の生活用水の安定供給に努める。						
事業評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						